

05.01.2011r do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz pismem z dnia 05.01.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Na terenie objętym inwestycją nie obowiązują ustalenia ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono co następuje.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.), a najbliższym położonym obszarem chronionym jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty PLH30014 „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie”, znajdujący się w odległości ponad 12 km od inwestycji. Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w większości w pasach drogowych oraz fakt, że w związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów, stwierdzono, iż nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt lit. a-j ustalono, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie występują obszary podjęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Ponadto na terenie przeznaczonym pod realizację planowanego przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Bączylas. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną:

- rurociągi grawitacyjne PCV 200mm o dł. ok. 560,0 m.,
- przyłącza kanalizacyjne PCV 160 mm ok. 20szt.,
- rurociągi tłoczne PE 90-110 mm długość ok. 770,0 m.,
- przepompownie ścieków – 2 szt.

Inwestycja zostanie zlokalizowana głównie w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych i powiatowych oraz częściowo na gruntach prywatnych. Ścieki bytowe z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej miejscowości Bączylas transportowane będą przedmiotową kanalizacją do oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokosowo. Sieć zostanie wykonana z materiałów zapewniających szczelność rurociągów, co wyeliminuje infiltrację ścieków z systemu kanalizacji do gruntu oraz filtrację wód gruntowych do kanalizacji.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia emisja hałasu oraz emisje do powietrza występować będą jedynie na etapie budowy kanalizacji. Będzie to oddziaływanie o ograniczonym zasięgu i nasileniu, krótkotrwałe i odwracalne, wynikające z eksploatacji maszyn roboczych. Odwodnienie wykopów będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem zwierciadła wód gruntowych na okres prowadzenia prac ziemnych i układania kanałów. Zbiornikowe przepompownie ścieków wyposażone zostaną w pompy zatapialne z wirnikiem kanałowym lub nożem tnącym w technologii bezkratowej, sterowane automatycznie z monitoringiem stanów awaryjnych. Ponadto z informacji zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia