

**Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii
Ochrony Środowiska „WIN”
Alicja Skrzypczak, Lech Przybylak,
Waldemar Dobiąła, Witold Sobczak
ul. Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno**

Odpowiadając na pismo z dnia 28.02.2011r., Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu opiniuje pozytywnie przebieg kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4911P Grodzisko – Żytowiecko w m. Bączylas, gm. Poniec, na następujących warunkach:

1. Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej lokalizować należy zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym.
3. Przejścia poprzeczne realizować metodą przecisku, przekopy otwarte tylko w miejscach uniemożliwiających wykonanie przewiertu.
4. Przy przekopach otwartych założyć odbudowę nawierzchni na całej szerokości jezdni.
5. Odtworzenie wykopów w jezdni, kategoria ruchu KR 3.
 - Podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z betonu o $R_m = 6-9$ MPa, gr. warstwy 15cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, górna warstwa gr. 8cm
 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 7cm
 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5cm (warstwa ścieralna)
 - Wskaźnik zagęszczenia wykopów $W_s = 1,05$
6. Odbudowa chodników.
7. Przy gruntach wątpliwych należy założyć całkowitą wymianę gruntu.
8. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego.
9. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej kanalizacji.
10. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
11. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przedkładając jednocześnie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
12. Zgodnie z art. 30 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) inwestor winien dokonać zgłoszenia właściwemu organowi.
13. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 wraz ze zmianami), dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1. 1 egzemplarz mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi: Piotr Kaczor
Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu
tel./e-mail: 65 572 37 96; pkaczor@pzd.gostyn.pl

Z up. Zarządu
Grzegorz Mayer
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Gostyniu