



LEGENDA	
	Gniazdo ze stykiem ochronnym
	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2
	Zasilanie 230V
	Łącznik
	Łącznik żaluzjowy
	Przycisk
	CYBERIA FX 371.LED 840 22500lm 156W IP65 RAL9005 DRV DIM DALI
	PALETA LED 307.LED 840 2000lm DMPR 29W RAL9016
	HYBRID PRIMOS II LED 0000-PL-AR-7W-AT-1h-NM-TS-CW-9016
	HYBRID PRIMOS II LED 0000-PL-AR-7W-AT-1h-NM-TE-CW-9016
	HYBRID PRIMOS II LED 0000-PL-AR-7W-AT-1h-NM-TS-CW-9016
	Rozdzielnica podtyrkowa
	Szyna uziemiająca
	Falownik

Zasilanie z istniejącej rozdzielni, gdzie należy zabudować wyłącznik instalacyjny B10. Zasilanie przewodem YDY 3x1,5

Nowo projektowana hala	
1	Sala do siatkówki
2	Magazyn
Razem	

UWAGA:
W projektowanej sali zaprojektowano instalację nagłośnieniową. Szczegóły dotyczące zastosowanego sprzętu umieszczono w opisie technicznym. Szczegóły rozmieszczenia na etapie wykonawstwa.

M 3 K A C Z M A R E K
pracownia projektowa

m3kaczmarek sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia
www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA		
ADRES INWESTYCJI:	Żytowiecko 46, 63-805 Żytowiecko, nr dz. 137		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	BUDYNEK "C" - instalacja elektryczna hali sportowej		
SKALA: 1:100	DATA: 08.2021	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT: branża elektryczna	mgr inż. Marek Piasecki spec. inst. nr upr. WKP/0319/POOE/08		E4 STR.
ASYSTENT:	mgr inż. Krzysztof Piątek		